WYNIKI ANALIZ FIZYKO-CHEMICZNYCH I BAKTERIOLOGICZNYCH WODY Z STACJI WODOCIĄGOWYCH PW-K „LEGIONOWO" MIASTO LEGIONOWO

*dane za okres – **II kwartał 2026r.***

l/p	oznaczenie	dopuszczalna wartość *	SUW „Jagiellońska" ul. Jagiellońska	SUW „Łajski" ul.Sikorskiego	SUW „Piaski" ul.Zegrzyńska	Studnia „Oligoceńska" ul.Rynek
		woda uzdatniona	woda uzdatniona	woda uzdatniona	woda uzdatniona	woda uzdatniona
1	**Mętność NTU**	akceptowalny/ nieakceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
2	**Barwa NS** mg/l Pt	akceptowalny/ nieakceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
3	**Zapach** TON	akceptowalny/ nieakceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
4	**Smak** TFN	akceptowalny/ nieakceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
5	**Odczyn pH**	6,5 - 9,5	7,2	7,8	7,5	7,6
6	**Mangan** µg/l Mn	≤50	<0,50	5,6	2,1	18,0
7	**Przewodność** µS/cm [20^0]	≤2500	551	672	465	870
8	**Chlor wolny** mg/l	≤0,30	0,08	<0,05	0,25	<0,05
9	**Twardość ogólna** mg/l $CaCO_3$	60 - 500	240**	310	240	***
10	**L.kol. bakterii grupy coli w 100 ml**	0	0	0	0	0
11	**L.kol. bakterii *Escherichia coli* w 100 ml**	0	0	0	0	0
12	**Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2**^{0}C	-	0	0	0	0

***** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026r. [Dz.U. z 2026r., poz.748]
** badanie dodatkowe
*** parametr nie był badany w okresie objętym sprawozdaniem

Dostawa wody dla Odbiorców:
-SUW „Jagiellońska" – Centrum, oś. „Jagiellońska", „Sobieskiego", „Batorego", 'Bukowiec", „Ludwisin", „Przystanek".
-SUW „Łajski" – os."Młodych", III Parcela, „Kozłówka".
-SUW „Piaski" – os. „Piaski" , „Grudzie", „Bukowiec C".

Opr. TN/MZ w dn.12.08.2026r.